

Třídy těsností DHV pro pálenou a betonovou krytinu

(Tabulka je určena pro pálenou a betonovou krytinu s BSK od 22° a více)

Sklon střechy	ZPvyužití podstřešního prostoru - konstrukce střechy - klimatické poměry - místní podmínky (Využití podkroví k účelům bydlení se počítá jako dva zvýšené požadavky)				
	Žádný ZP	Jeden a další ZP	Dva a další ZP	Tři a další ZP	Více jak tři a další ZP
≥ bezpečný sklon krytiny (BSK)		typ 3.3 / třída 6 puren PIR PROTECT puren PIR PLUS puren PIR IZOLACE BEDNĚNÍ	typ 2.4 / třída 5 puren PIR PROTECT puren PIR PLUS puren PIR IZOLACE BEDNĚNÍ	typ 2.2 nebo typ 2.3 / třída 4 puren PIR PROTECT puren PIR PLUS puren PIR IZOLACE BEDNĚNÍ	typ 2.1 / třída 3 puren PIR PROTECT puren PIR PLUS puren PIR IZOLACE BEDNĚNÍ podtěsnění kontratátí
≥ (BSK - 4°)	typ 2.2 nebo typ 2.3 / třída 4 puren PIR PROTECT puren PIR PLUS puren PIR IZOLACE BEDNĚNÍ	typ 2.2 nebo typ 2.3 / třída 4 puren PIR PROTECT puren PIR PLUS puren PIR IZOLACE BEDNĚNÍ	typ 2.1 / třída 3 puren PIR PROTECT puren PIR PLUS puren PIR IZOLACE BEDNĚNÍ podtěsnění kontratátí	typ 2.1 / třída 3 puren PIR PROTECT puren PIR PLUS puren PIR IZOLACE BEDNĚNÍ podtěsnění kontratátí	typ 1.2 / třída 2 puren PIR PROTECT puren PIR PLUS puren PIR IZOLACE BEDNĚNÍ podtěsnění kontratátí
≥ (BSK - 8°)	typ 2.1 / třída 3 puren PIR PROTECT puren PIR PLUS puren PIR IZOLACE BEDNĚNÍ podtěsnění kontratátí	typ 2.1 / třída 3 puren PIR PROTECT puren PIR PLUS puren PIR IZOLACE BEDNĚNÍ podtěsnění kontratátí	typ 2.1 / třída 3 puren PIR PROTECT puren PIR PLUS puren PIR IZOLACE BEDNĚNÍ podtěsnění kontratátí	typ 1.2 / třída 2 puren PIR PROTECT puren PIR PLUS puren PIR IZOLACE BEDNĚNÍ podtěsnění kontratátí	typ 1.1 / třída 1 puren PIR SPODNÍ STŘECHA spoje svařené přes kontratátě
≥ (BSK - 10°)	typ 1.2 / třída 2 puren PIR PROTECT puren PIR PLUS puren PIR IZOLACE BEDNĚNÍ podtěsnění kontratátí	typ 1.2 / třída 2 puren PIR PROTECT puren PIR PLUS puren PIR IZOLACE BEDNĚNÍ podtěsnění kontratátí	typ 1.2 / třída 2 puren PIR PROTECT puren PIR PLUS puren PIR IZOLACE BEDNĚNÍ podtěsnění kontratátí	typ 1.1 / třída 1 puren PIR SPODNÍ STŘECHA spoje svařené přes kontratátě	typ 1.1 / třída 1 puren PIR SPODNÍ STŘECHA spoje svařené přes kontratátě
> (BSK - 10°)	typ 1.1 / třída 1 puren PIR SPODNÍ STŘECHA (DHV spoje svařené, průběh přes kontratátě, sklon střechy zároveň nesmí být nižší jak 10°)				

* podtěsnění kontratátí pro třídu 3 - těsnící tmel nebo těsnící páska, třída 2 - těsnící páska dle instrukcí výrobce těsnících prvků

Zpracováno dle Pravidle pro navrhování a provádění střech Cechu KPT ČR 2014